

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 01

handbrandsläckare



Kontrollen skall genomföras varje månad

Kontrollera samtliga handbrandsläckare enligt följande schema. Bocka av en rad för varje släckare (punkt 06 kontrolleras en gång per år).

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 01 Finns på avsedd plats | 03 Är lätt åtkomlig (oblockerad) | 05 Är utmärkt med väl synlig skylt |
| 02 Är oskadad och plomberad | 04 Är fylld och har rätt tryck | 06 Årlig service av fackman |

Nr	Placering	01	02	03	04	05	06

Om någon av rutorna inte bockats av åtgärda då omgående denna brist så att handbrandsläckarnas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant
---------------	--------------	------------------------

Systematiskt brandskyddsarbete

KONTROLLBLAD 02

inomhusbrandposter

Kontrollen skall genomföras varje månad

Kontrollera samtliga inomhusbrandposterna enligt följande schema. Bocka av en rad för varje brandpost (punkt 07 – 08 kontrolleras en gång per år).

01 Är lätt åtkomlig (oblockerad)

02 Skåpet går lätt att öppna

03 Utrustningen är oskadad

04 Användarinstruktion finns

05 Är utmärkt med väl synlig skylt

06 Slangen är upprullad

07 Årlig service av fackman

08 Funktionstest (vatten ut genom munstycke)

Nr	Placering	01	02	03	04	05	06	07	08

Om någon av rutorna inte bockats av åtgärda då omgående denna brist så att inomhusbrandposternas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant
---------------	--------------	------------------------

KONTROLLBLAD 03

utrymningsvägar



Kontrollen skall genomföras varje månad

Kontrollera samtliga utrymningsvägar enligt följande schema. Bocka av en rad för varje utrymningsdörr. (punkt 06 kontrolleras enbart en gång per år)

01 Utrymningsväg och väg till utrymningsväg (t ex korridor och trapphus) är inte blockerad

02 Dörr i utrymningsväg är lätt öppningsbar och nödöppningsbeslag fungerar

03 Utrymningsväg är utmärkt med skyltar

04 Genomlyst/belyst skylt lyser och nödljuskfunktionen fungerar

05 Utrymningsväg är fri från brännbart material

06 Ev. utrymningsstege fungerar

Nr	Placering	01	02	03	04	05	06

Om någon av rutorna inte bockats av åtgärda då omgående denna brist så att utrymningsvägarnas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant
---------------	--------------	------------------------

KONTROLLBLAD 04

utrymningsplaner



Kontrollen skall genomföras två gånger per år

Kontrollera samtliga utrymningsplaner enligt följande schema. Bocka av en rad för varje plan.

01 Utrymningsplan finns och är aktuell

03 Utrymningsplan är lämpligt placerad

02 Utrymningsvägar, släckredskap och återsamlingsplats är utmärkt på planen

04 Utrymningsinstruktion för personal/besökare finns

Nr	Placering	01	02	03	04

Om någon av rutorna inte kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att utrymningsorganisationens funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant
---------------	--------------	------------------------

KONTROLLBLAD 05 brandfilter



Kontrollen skall genomföras varje månad

Kontrollera samtliga brandfilter enligt följande schema. Bocka av en rad för varje filt.

01 Finns på avsedd plats

03 Är lätt åtkomlig (oblockerad)

02 Är utmärkt med väl synlig skylt

04 Instruktion synlig o läsbar

Nr	Placering	01	02	03	04

Om någon av rutorna inte kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att brandfiltarnas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant
---------------	--------------	------------------------

KONTROLLBLAD 06
brandcellsgräns

Kontrollen skall genomföras varje månad

Kontrollera samtliga brandcellsgränser enligt följande schema. Bocka av en rad för varje brandcellsgräns (punkt 01, 05-06 kontrolleras enbart två gånger per år)

- | | |
|---|--|
| 01 Dörr/port är försedd med dörrstängare alternativt hålls låst | 04 Dörr sluter tätt, fallkolven går i lås |
| 02 Dörr är inte uppställd med kil el. dyl | 05 Genomföringar (t ex rör- och kabeldragning) i brandcellsgräns är tätade med godkänt tätningsmaterial |
| 03 Magnetuppställning släpper vid signal och dörrstängare fungerar. | |

Nr	Placering	01	02	03	04	05

Om någon av rutorna inte kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att brandcellsgränsernas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant
---------------	--------------	------------------------

KONTROLLBLAD 07
ordning och reda

Kontrollen skall genomföras varje månad

Kontrollera samtliga utrymmen enligt följande schema. Bocka av en rad för varje utrymme.

- 01 Skräp och tomemballage förvaras på avsedd plats
- 02 Inget brännbart material förvaras på spisar/trinetter
- 03 Sopkärl/containers är placerade så att en brand inte kan sprida sig till intilliggande byggnader (minst 6 m från byggnad)

Nr	Placering	01	02	03

Om någon av rutorna inte kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att brandskyddet säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

KONTROLLBLAD 09
nödljus

Kontrollen skall genomföras fyra gånger per år

Kontrollera nödljusanläggningen enligt följande schema. Bocka av en rad för varje anläggning.

- 01 Samtliga armaturer lyser
- 02 Backupfunktionen fungerar under föreskriven tid.
- 03 Ljusflödet är inte hindrat

Nr	Placering	01	02	03

Om någon av rutorna inte kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att nödljusanläggningarnas funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant
---------------	--------------	------------------------

KONTROLLBLAD 10

laddningsplatser för batterier



Kontrollen skall genomföras varje månad

Kontrollera samtliga laddningsplatser enligt följande schema. Bocka av en rad för varje laddningsplats.

- | | | |
|--|---|--|
| 01 Laddningsplatsen är avskild från övrig verksamhet | 03 Inget brännbart material förvaras på platsen | 05 Utrustning för ögonskölj finns |
| 02 Platsen är väl ventilerad | 04 Släckredskap finns på platsen | 06 Funktionskontroll av separat frånluft och förregling mot laddningen |

Nr	Placering	01	02	03	04	05	06

Om någon av rutorna inte kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att säkerheten kring laddningsplatserna säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant

KONTROLLBLAD 13 brandgasventilation



Kontrollen skall genomföras en gång per år

Kontrollera brandgasventilationen enligt följande schema, alternativt utför kontroll enligt leverantörens instruktioner.

01 Rökluckor öppnar

03 Tilluftsfläktar startar (funktionskontroll)

02 Frånluftsfläktar startar (funktionskontroll)

04 Styr- och reglerfunktioner fungerar

Nr	Placering	01	02	03	04

Om någon av rutorna inte kryssats i åtgärda då omgående denna brist så att brandgasventilationens funktion säkerställs.

Kontrolldatum	Åtgärdsdatum	Brandskyddskontrollant
---------------	--------------	------------------------

